

case postale 7416 – 1002 Lausanne

Municipalité d'Etagnières
Rue du Bourg 2
Case postale 17
1037 Etagnières

dossier traité par F. Khajehnouri/ffa – 021/315.99.21
notre réf. IdAff 82'543
votre réf. -

Lausanne, le 16 novembre 2021

Campagne d'analyses sur le réseau de distribution d'eau potable

Monsieur le Syndic, Madame la Conseillère municipale, Messieurs les Conseillers municipaux,

Suite aux modifications nécessaires pour l'approvisionnement en eau de votre commune (constat de la présence de Chlorothalonil), certains consommateurs ont pu constater des désagréments par la présence d'eau colorée.

Le Service de l'eau de la Ville de Lausanne, soucieux de distribuer une eau parfaitement conforme, a pris la décision de faire une campagne d'analyses sur le réseau de distribution de votre commune afin de démontrer la bonne qualité de l'eau distribuée.

Les prélèvements ont été effectués du jeudi 21.10.2021 au vendredi 22.10.2021.

- 3 points sur la commune d'Etagnières (3 sorties d'air) ;

Les échantillons prélevés ont été analysés pour le paramètre du fer par un laboratoire externe de la Ville de Lausanne (SCITEC).

Au vu des résultats obtenus sur les prélèvements effectués dans votre réseau de distribution et dans la limite du paramètre analysé, l'eau fournie est conforme pour le paramètre du fer, aux prescriptions de l'Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD). La valeur maximale est de 200 µg/L (microgramme par litre). La valeur maximale analysée dans votre commune se monte à 15,7 µg/L.

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d'agréer, Monsieur le Syndic, Madame la Conseillère municipale, Messieurs les Conseillers municipaux, nos salutations distinguées.

Le conseiller municipal



Pierre-Antoine Hildbrand

Le chef de service



Sébastien Apothéloz

Annexe : résultats
Copie : OFCO

ANNEXE - résultats

| N° | Commune | Adresse | Fer (ug/L) |
|-----------|----------------|---|-------------------|
| SA 08 | Etagnières | Sortie d'air en Rambuz, près de la station-service Coop | 12,7 |
| SA 09 | Etagnières | Sortie d'air au carrefour rue de Bourg et route de la Forêt | 14,2 |
| SA 10 | Etagnières | Sortie d'air à l'angle route d'Echallens et route Derreyvuvoé | 15,7 |

valeur maximale selon l'OPBD : 200 µg/L